

Attest van de installateur

Warmtepomp | Kantoorpand Waregem

TOESTEL	Daikin Altherma 3 lucht-water, 12 kW
SERIENUMMERS	Buitenunit DK-EPRA-2411-00874, binnenunit DK-ETVH-2411-00312
INSTALLATIEDATUM	04-04-2025
KOUDEMIDDEL	R32, 2,45 kg, 1,65 ton CO2-equivalent
LEKCONTROLE	Jaarlijks verplicht

Vaststellingen en toelichting

- Installatie uitgevoerd volgens de voorschriften van de fabrikant.
- Dichtheidscontrole bij indienststelling: geen lek vastgesteld.
- Watertemperaturen en stooklijn ingeregeld op het gebouwprofiel.
- Certificaat koeltechnicus en bedrijfsregistratie zijn opgenomen in het dossier.

Opgesteld door: Installateur, gecertificeerd koeltechnicus

Dit is een voorbeelddocument uit een demodossier van MH Valido. De gegevens zijn fictief en hebben geen juridische waarde. In een echt dossier komt dit document van de installateur, de fabrikant of een erkend keuringsorganisme.