

Handleiding en onderhoudsschema

Warmtepomp | Kantoorpand Waregem

JAARLIJKS	Filters reinigen, werkingsdrukken controleren, lekcontrole
TWEEJAARLIJKS	Condensafvoer doorspoelen, expansievat controleren
VIJFJAARLIJKS	Volledige nazicht koudemiddelcircuit en regeling
VOLGEND ONDERHOUD	04-2028
STORINGSDIENST	Via de installateur, gegevens in het dossier

Vaststellingen en toelichting

- Onderhoudsbeurten worden telkens in het logboek van het dossier bijgeschreven.
- De eigenaar wordt automatisch verwittigd voor de volgende onderhoudsbeurt.

Opgesteld door: Installateur en fabrikant

Dit is een voorbeelddocument uit een demodossier van MH Valido. De gegevens zijn fictief en hebben geen juridische waarde. In een echt dossier komt dit document van de installateur, de fabrikant of een erkend keuringsorganisme.